




$$M = 1 : 25$$



M = 1 : 25




A-A metszet

$$M = 1 : 25$$



M = 1 : 25




M = 1 : 25



M = 1 : 25



- előregyártott vb.aknaelemek C 45/55-XC4-XF2-XA2
- szerelőbeton C 12/15-XN(H)-8-F3
- fedlap és keret AF ÖV 600 , 400 kN
- aknahágcsó műanyag bevonatú acél , 5 db



- ① Butyl tömítőszalag (30x30mm / 3fm)igény szerint
- ② Emelődübelek mozgatáshoz elem felső síkjában

<p>Jelen terv a Fehérvári Víztér Víztechnika Kft. szellemi tulajdona, jogvédelemben részesül. Másolása, egyéb célú felhasználása csak a tervező írásos engedélyével lehetséges.</p>			
<p>FEHÉRVÁRI ® VIZITERV KFT</p> <p>8000 Székesfehérvár Hosszúsétal tér 1. I : 8001 Székesfehérvár, Pf. 70 fi /i (06-22) 315-263, 504-610 E-mail: fehevar.viziterv@t-online.hu</p>		<p>FEHÉRVÁRI VIZITERV MÉRNÖKI KFT</p>	
<p>A terv címe:</p> <p>TÁC - GORSIUM MÚZEUMI ÉPÜLETEK IVÓVÍZELLÁTÁSA</p>		<p>Tervszám:</p> <p>3311</p>	
<p>A munkarész tárgya:</p> <p>KIVITELI TERV</p>		<p>Munkarész szám:</p> <p>V-2</p>	
<p>A rajz tárgya:</p> <p>LEÁGAZÓ AKNA A KÖZÜZEMI VEZETÉKRŐL - ÉPÍTÉSI TERV</p>		<p>Rajzszám:</p> <p>17.</p>	
<p>Méretarány: 1 : 25</p>			
<p>Tervező:</p>	<p>Szerkesztő:</p>	<p>Rajzoló:</p>	<p>Kelt:</p> <p>2016.11.</p>
<p>Ellenőrző:</p> <p>BALÁZS JÓZSEF</p>	<p>Ügyvezető igazgató:</p> <p>HORVÁTH GYULA</p>	<p>Feladós tervező:</p> <p>VZ-TEL/07-0226 HORVÁTH GYULA</p>	