

## JEGYZŐKÖNYV

### Konzultáció

**Ajánlatkérő neve:** Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

**Tárgya:** „Tác-Gorsium múzeumi épületei vízellátásának és szennyvízelvezetésének kivitelezési munkái” tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész, 115. § (1)-(2) bekezdése alapján hirdetmény nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárás helyszíni bejárása

**Helyszín:** Tác-Gorsium múzeumi épülete 8121 Tác, 025 hrsz

**Időpont:** 2017. augusztus hó 15. napja 9:30 óra

**Jelenlévők:** jelenléti ív szerint

Ajánlatkérő a „Tác-Gorsium múzeumi épületei vízellátásának és szennyvízelvezetésének kivitelezési munkái” tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész, 115. § (1)-(2) bekezdése alapján hirdetmény nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított 2017. augusztus 08. napján.

Ajánlatkérő a bejárason tájékoztatta Tisztelt jelenlévőket, hogy a bejárason felmerült és az Ajánlatkérő részére írásban megküldött kérdésekre vonatkozó válaszokat legkésőbb 2017. augusztus hó 21. napján küldi meg ajánlattételre felkért Ajánlattevők részére. Ajánlatkérő felhívta a jelen lévő Gazdasági szereplők figyelmét, hogy a bejárason felmerült kérdéseket a bejárason átadott Kérdező lapon tegye fel, a helyszíni bejárás végén leadni vagy fax vagy e-mail elérhetőségre (fax: +36 22-537-160; [szentgyorgyi.laszlo@pmhiv.szekesfehervar.hu](mailto:szentgyorgyi.laszlo@pmhiv.szekesfehervar.hu); [kozbeszerzes@pmhiv.szekesfehervar.hu](mailto:kozbeszerzes@pmhiv.szekesfehervar.hu)) megküldeni szíveskedjen 2017. augusztus hó 15. napján 24:00 óráig. Ajánlatkérő felhívta jelenlévők figyelmét, hogy Ajánlatkérő kizárólag az írásban feltett kérdéseket válaszolja meg.

Ajánlatkérő a helyszíni bejárason ismertette az ajánlati dokumentáció részét képező műszaki leírást, valamint bemutatta kivitelezés helyszínét.

A helyszíni bejárással kapcsolatban az alábbi ajánlattevői kérdések érkeztek, melyre Ajánlatkérő a következő kiegészítő tájékoztatást adja:

#### **1. Kérdés:**

*„A szennyvíz nyomóvezeték költségvetése nem tartalmazza a Sárvíz keresztezésénél lévő légtelenítő aknák előtti 45 fokos ív idomokat!”*

**Válasz:** A szennyvíz nyomóvezeték Sárvíz meder-keresztezésének két oldalán létesülő légtelenítő aknák kedvező telepítése érdekében a vezeték -nyomvonalától D-I irányba kell elhúzni. Ennek érdekében egy aknánál 2db 45 fokos ívet kell beépíteni. Ajánlatkérő a

költségvetési kiírást módosította, melyben a hiányzó tétel a "SZENNYVÍZ\_Költségkiírás Mód. Véd..xls" elnevezésű költségvetés 4.6.3. pontjában szerepel.

**2. Kérdés:**

„D110 ivóvízvezeték fektethető-e 100 m-es tekercs csőből?”

**Válasz:** A D110KPE ivóvíz vezeték fektethető tekercsből, melyről a kiviteli terv is rendelkezik.

**3. Kérdés:**

„Vezetékek fölé jelzőszalag színek jelölések eltérése?”

**Válasz:** A vezeték fölé a fektetés során műanyag (PE) jelzőszalag fektetése szükséges. Színezés: a vízvezeték fölé kék színű, vagy kék színű „VÍZ” feliratú, míg a szennyvíz nyomóvezeték fölé: fehér, vagy fekete színű „SZENNYVÍZ” felirattal. Ajánlatkérő a költségvetési kiírást módosította, melyben a hiányzó tételek a "SZENNYVÍZ\_Költségkiírás Mód. Véd..xls" elnevezésű költségvetés 8.5. pontjában valamint az "IVÓVÍZ\_Költségkiírás Mód. Véd..xls" elnevezésű költségvetés 6.5 pontjában szerepel.

Ajánlatkérő tájékoztatja Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a helyszíni konzultáción elhangzott fenti 2. és 3. kérdésre adott válaszok figyelembe vételével a költségvetési kiírásokat az ajánlatok megadásának könnyebbé tétele végett 2 db új kitöltendő oszloppal egészítette ki („Egys. Anyag (nettó Ft)” és „Egys. Díj (nettó Ft)”). Ajánlatkérő kéri, hogy az ajánlat megadásakor a jelen jegyzőkönyv mellékleteként csatolt módosított költségvetéseket ("SZENNYVÍZ\_Költségkiírás Mód. Véd..xls"; "IVÓVÍZ\_Költségkiírás Mód. Véd..xls"; „Villamosberendezés költségkiírás Mód. Véd..xls”) szíveskedjenek beárazni és azokat az ajánlatba becsatolni! Jelen módosítások nem ütköznek a Kbt. 52. § (5) bekezdésében foglaltakba, így a határidők további módosítása nem szükséges.

Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (6) bekezdésének megfelelően a bejárásról jegyzőkönyvet készített, melyet megküld valamennyi ajánlattételre felkért Ajánlattevő részére.

Székesfehérvár, 2017. augusztus hó 17. napja

  
Szentgyörgyi László  
közbeszerzési referens



  
Dr. Bárdos Katalin  
irodavezető

**Kapják:** valamennyi Ajánlattevő