




Megjegyzés:

1. Kapubejáróban öntöttvas fedlap kerettel C250 terhelési osztályú, betongallérba ágyazva.
2. Kapubejárón kívüli területre öntöttvas fedlap kerettel B125 terhelési osztályú, betongallérba ágyazva.
3. Tisztítónyílás fedlap típusok:
 - kapubejáróban: PURATOR C250 890-k-240-p
 - kapubejárón kívüli területre: PURATOR B125 890-k-240-p

A magassági adatok a BALTI alapszintre vonatkoznak. Adriai alapszintre történő átszámításnál ezekhez 0,675 m-t hozzá kell adni.

	Tervező:	Székesfehérvár MJV. Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Közműellátási Iroda	Tervfajta:	Kiviteli
	Megbízó:	Székesfehérvár MJV. Önkormányzata 8000 Székesfehérvár Városház tér 1.	Munkaszám:	16/2015
Terv tárgya: Székesfehérvár, Saára Gyula szennyvíz és ivóvízfejlesztési program Arany János utcai szennyvízcsatorna, ivóvízvezeték és csapadékvíz csatorna átépítése			Rajzszám:	6.2
Rajz tárgya:			Lépték:	1:25
Házi tisztítóidom terve, SZV-AR jelű szennyvízcsatorna				
Tervező:		Tervező:		Dátum:
Kovács Csaba VZ-TV/07-1106		Juhász Péter VZ/07-0700		2017. február
Jelen tervdokumentáció a LXXVI/1999 Törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll, Szfvár PM. Hivatalának szellemi terméke, annak teljes egészében vagy részleteiben történő másolása -bármilyen formában- csak a tervező írásos hozzájárulásával lehetséges.				