



Jogi Főosztály
Közbeszerzési Iroda
8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

Tárgy: **Székesfehérvár- Sóstó rehabilitációs program keretében közúti elérhetőség fejlesztése II. ütem kiegészítő tájékoztatás 2.**

Ikt. szám: 12855/2/2017.

Ügyintéző: Szentgyörgyi László (FAXSZ.00329)

Telefon: (22) 537-296

Fax: (22) 537-160

E-mail: szentgyorgyi.laszlo@pmhiv.szekesfehervar.hu



Tisztelt Gazdasági szereplők!

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérő a „**Székesfehérvár- Sóstó rehabilitációs program keretében közúti elérhetőség fejlesztése II. ütem**” tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész, 112. § (1) bekezdés a) pontja szerinti a Kbt. 117. §-ban meghatározott módon, szabadon kialakított hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított. A hirdetmény a Közbeszerzési Értesítő **2017/220** számában 2017. december 05-én **KÉ-17651/2017.** számon jelent meg.

Az eljárással kapcsolatban az alábbi ajánlattevői kérdések érkeztek, melyekre Ajánlatkérő a következő kiegészítő tájékoztatást adja a Kbt. 56. §-ban és a Kbt. 114. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően.

1. Kérdés: „Általános”

Az eljárást megindító felhívás III.1) Részvételi feltételek III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság P/1 pontjában szerepel: „P/1. Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a szerződést teljesítésére, ha ajánlattevő (közös ajánlattevő) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napját (felhívás VI.4.) pontja) megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (útépítési kivitelezési tevékenységből) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összesen nem éri el a nettó 700 millió forintot.” Ezzel szemben a rendelkezésünkre bocsátott dokumentáció „Sóstó közúti 2 részletes 11 14” elnevezésű dokumentum az alábbiakat tartalmazza: „Alkalmatlan részvételre jelentkező a szerződés teljesítésére, ha Az eljárást megindító (részvételi) felhívás feladását megelőző 3 (három) lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (útépítés kivitelezés) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele évenként nem éri el a nettó 2 milliárd forintot, valamint - a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján - amennyiben a később létrejött gazdasági szereplő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (útépítési kivitelezési tevékenységből) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el összesen a 1,5 milliárd forintot.” Kérjük az ellentmondás feloldását!”

Válasz: Az eljárást megindító felhívás III.1.2) pont P/1. alkalmassági ponthoz előírt minimumkövetelmények az irányadók.

2. Kérdés: „Általános

Az ajánlati dokumentáció 22. oldalán részletezett tartalomjegyzékben szerepel, hogy sávós (heti bontású) műszaki ütemterv, valamint a pénzügyi ütemterv benyújtása szükséges. Az ajánlati felhívás III.1.7) pontjában szerepel: „A részszámlák darabszámát és a benyújtás feltételeit Ajánlatkérő a tárgyalás(ok)on kívánja pontosítani.” Kérdésünk, hogy ennek ismeretében szükséges-e az ajánlatadás során a pénzügyi ütemterv benyújtása?”

Válasz: Igen, Ajánlattevő az ajánlatába csatolja be a kivitelezésre vonatkozó indikatív sávós (heti bontású) műszaki ütemterv, valamint a pénzügyi ütemtervet, mely alapján az eljárást megindító felhívás III.1.7. pontja szerint Ajánlatkérő a részszámlák darabszámát és a benyújtás feltételeit tárgyalás(ok)on fogja pontosítani.

3. Kérdés: „Általános

Az ajánlattételi dokumentáció részét kell képeznie sávós műszaki és pénzügyi ütemtervnek, melynek elkészítése az Ajánlatadó feladata. A kivitelezés a Stadion rekonstrukciójával összehangoltan végezhető. Kérjük a stadion rekonstrukció idevonatkozó feladatainak ütemtervét megküldeni.”

Válasz: Az összehangolt munkavégzés mindkét fél részéről megkövetelt, a munkák ütemezése a lehető legkorábbi befejezést irányozza elő, mely a tárgyaláso(ko)n kerül egyeztetésre.

4. Kérdés: „Általános

A kivitelezés megkezdése előtt a Kivitelezőnek az építési hatóság, szakhatóságok, közmű üzemeltetők, a megbízó képviselője, Székesfehérvár M. J. Város Polgármesteri Hivatal Közlekedési Iroda (továbbiakban Közlekedési Iroda) és a műszaki ellenőr bevonásával szervezett egyeztető tárgyalást kell tartania. Az egyeztetésen tisztázni kell a kivitelezés során felmerülő problémákat, az érintett útszakaszok forgalmának fenntartásának feltételeit. Milyen időintervallumot irányozzunk elő az ütemtervben ezen feladatokra?”

Válasz: Heti 2-3 óra.

5. Kérdés: „Általános

Az kivitelező által készített engedélyezési terveket hatósági eljárásra a Megrendelő nyújtja be. Az átadott tanulmánytervek alapján készülő terveket a Közlekedési Irodával egyeztetni kell. A jóváhagyott tervek engedélyezésére hány napot szerepeltessünk az ütemtervben?”

Válasz: Amennyiben a kivitelező az egyeztetett dokumentációt hiánytalanul becsatolja a Közlekedési Irodának, az két munkanapon belül benyújtja az engedélyező hatóság részére. Az engedélyező hatóság az eljárást a hatályos jogszabályok szerinti határidő alatt folytatja le.

6. Kérdés: „Általános

A kiviteli tervdokumentációt és a mintavételi és minősítési tervet a Megrendelő képviselője a Közlekedési Iroda és a műszaki ellenőr hagyja jóvá. Hány nap áll erre rendelkezésre?”

Válasz: Amennyiben a kivitelező az egyes dokumentációkat hiánytalanul becsatolja a Közlekedési Irodának, az 5 munkanapon belül megvizsgálja és jóváhagyja vagy javításra visszaadja. Minden dokumentációra külön-külön értendő a fenti határidő.

7. Kérdés: „Általános

A teljes kivitelezésre adott idő a munkaterület átadás-átvételi eljárást követő 300 nap. A feladatok értelmezése egyértelműsíti, hogy csak részleges munkaterület átadásról lehet szó. Mi számít a teljes munkaterület átadási határidőnek, különös tekintettel a kötbérterhes részhatáridőre vonatkoztatva, hiszen itt csak feltételezve van az április 30.-i határidő? (A kivitelezés ütemezésében a megrendelő kiköti, hogy a projektelemek építésének időbeni ütemezésekor a Parkoló és aluljáró elem, aluljáró építésének elsődleges prioritását, annak a Stadionban épülő összefüggő aluljáró szakaszával összehangoltan való építését.)”

Válasz: A jelen közbeszerzési eljárásban előírt teljes tervezési és kivitelezési feladatok – Vállalkozási szerződés tervezet II/1. pontja – teljesítési határideje a Vállalkozási szerződés tervezet II/3. pontjában és az eljárást megindító felhívás II.2.7. pontjában rögzített 300 nap, a munkaterület teljes egészében átadásra kerül a Vállalkozási szerződés tervezet V/7. pontjában előírtak szerinti időpontban. Ajánlatkérő részteljesítési határidőt írt elő a Vállalkozási szerződés tervezet II/3. pontjában, melynek időpontja 2018. július 31. napja.

8. Kérdés: „Általános

A tervezés és kivitelezés munkák esetében az átadásra kerülő tanulmánytervek és becsült mennyiségi kiírás alapján szükséges az ajánlati árat meghatározni. Az egyes tételekben a meg kell jeleníteni azon költségeket is melyeket a majdani teljes műszaki tartalom ismeretében lesznek meghatározhatók. HOL tudjuk ezt megtenni?”

Válasz: Értelemszerűen az egyes tételekben.

9. Kérdés: „Általános

A részünkre bocsátott dokumentáció tartalmazott közműkezelői nyilatkozatokat, amelyek egy részére általánosságban jellemző, hogy lejártak, illetve a munkaterület várható átadásáig le fognak járni. Kérdésünk, hogy ezeknek a jegyzőkönyveknek a meghosszabbítása megtörtént-e, ha nem, kinek a feladata?”

Válasz: A nyilatkozatok az építési engedély részét képezik. Az építési engedély annak jogerőre való emelkedésétől számított 3 évig érvényes.

10. Kérdés: „Általános

A dokumentáció részeként kapott előzetes régészeti dokumentáció szerint a régészeti megfigyelések költsége előre meghatározhatatlan, így javasoljuk, hogy az Önkormányzat saját hatáskörében rendezze jelen eljárástól függetlenül. Amennyiben nem, úgy kérjük meghatározni ennek a költségét.”

Válasz: A régészeti megfigyelés költségét az Ajánlatkérő átvállalja, így annak költségét nem kell az ajánlatban szerepeltetni.

11. Kérdés: „Általános”

A humuszleszedés tételeiben helyszíni depózást ír elő, kérjük meghatározni, hogy a depó helyet hol tudják biztosítani.”

Válasz: Nyertes Ajánlattevő feladata a helyszíni organizáció megszervezése, ha a munkavégzését úgy szervezi, hogy a helyszínen nem tudja biztosítani a humusz helyszíni deponálását akkor annak elszállítása szükséges. Ennek költségét értelemszerűen az adott tételben tüntesse fel Ajánlattevő.

12. Kérdés: „Műszaki”

Aszaltölgyi árok sétány, Hosszúsétátér észak:

A Hosszúsétátérnél a 'K' szegéllyel elválasztott járda alaprétegében 20 cm vtg. zúzottkő van előírva, mivel erre járművek is felállhatnak javasoljuk a 35 cm vtg. alapréteg építését. Kérjük állásfoglalásukat.”

Válasz: Kérjük az eredeti rétegrendnél maradni szíveskedjenek.

13. Kérdés: „Műszaki”

Aszaltölgyi árok sétány, Hosszúsétátér észak:

A Hosszúsétátér felújításánál a fedlapok szintreemelését nem tartalmazza a költségvetés, összesen 9 db. Kérjük meghatározni, hogy a kiírásban hol szerepeltessük.”

Válasz: A tételt a költségvetési kiírás tartalmazza, az adott munka „Út burkolat építés: burkolatba eső fedlap cseréje és szintbe emelése” soron.

14. Kérdés: „Műszaki”

Aszaltölgyi árok sétány, Hosszúsétátér észak:

A jelenlegi burkolaton kerékpáros piktogramok vannak, melynek pótlását az új burkolatra nem tartalmazza a költségvetés – 3 db Kérjük meghatározni, hogy a kiírásban hol szerepeltessük.”

Válasz: A burkolat-felújítás során a burkolati jelek változnak, a burkolatra 6 db kerékpáros nyom burkolati jel kerül. A tételt a költségvetési kiírás tartalmazza, az adott munka „Forgalomtechnika: tartós burkolati jel festése” soron.

15. Kérdés: „Műszaki”

Aszaltölgyi árok sétány, Hosszúsétátér észak:

A sétány Hosszúsétátér felőli oldalán jelenleg korlát található, melynek bontását nem tartalmazza a költségvetés. Amennyiben elbontásra kerül, úgy kérjük meghatározni, hogy a kiírásban hol szerepeltessük.”

Válasz: A kérdést a tanulmányterv nem vizsgálta, annak eldöntése, hogy a híd korlátja elbontásra, megtartásra vagy átépítésre kerül az engedélyezési terv része. A kivitelező feladata az engedélyezési terv elkészítése, egyeztetése. A tételt az adott munka „Egyéb tételek az engedélyezési terv szerint” soron jelenítse meg.

16. Kérdés: „Műszaki

Aszaltölgyi árok sétány, Hosszúsétátér észak:

A sétány burkolatába esik 2 db aknafedlap, melynek szintreemelését, esetleges fedlapcseréjét nem tartalmazza a költségvetés. Kérjük meghatározni, hogy a kiírásban hol szerepeltessük.”

Válasz: A kérdést a tanulmányterv nem vizsgálta, annak megállapítása, hogy hány db akna esik a burkolatba az engedélyezési terv része. Az aknák fedlapját cserélni illetve szintbe emelni szükséges annak állapotától függően. A kivitelező feladata az engedélyezési terv elkészítése, egyeztetése. A tételt az adott munka „térkő járdaburkolat építése” soron szíveskedjenek megjeleníteni.

17. Kérdés: „Műszaki

Aszaltölgyi árok sétány, Hosszúsétátér észak:

A sétány Hosszúsétátér felőli oldalán található egy távközlési aknafedlap, melynek cseréje szükséges a gépkocsi forgalom miatt (ingatlanok megközelítése), a költségvetés nem tartalmazza. Kérjük meghatározni, hogy a kiírásban hol szerepeltessük.”

Válasz: A kérdést a tanulmányterv nem vizsgálta, annak megállapítása, hogy a távközlési akna fedlapját cserélni illetve szintbe emelni szükséges annak állapotától függ és az engedélyezési tervben történik. A kivitelező feladata az engedélyezési terv elkészítése, egyeztetése. A tanulmányterv szerint a Hosszúsétátér felől, a gépjárművek nem közelíthetik meg a tervezett sétányt. A tételt az adott munka „térkő járdaburkolat építése” soron szíveskedjenek megjeleníteni.

18. Kérdés: „Műszaki

Aszaltölgyi árok sétány, Hosszúsétátér észak:

A 7281 hrsz-ú ingatlan kapubejárójának jelenlegi térköves felületének átépítését nem tartalmazza a költségvetés – 32 m² térkő átépítés, 8,8 m² új térkőfelület kialakítás Kérjük meghatározni, hogy a kiírásban hol szerepeltessük.”

Válasz: A kérdést a tanulmányterv nem vizsgálta, annak megállapítása, hogy a helyszínen mennyi csatlakozó burkolat átépítési munka elvégzése szükséges az engedélyezési tervben történik. A kivitelező feladata az engedélyezési terv elkészítése, egyeztetése. Minden érintett csatlakozó burkolat átépítésével és szintbehozásával számolni szükséges. A tételt az adott munka „térkő járdaburkolat építése” soron szíveskedjenek megjeleníteni.

19. Kérdés: „Műszaki

Aszaltölgyi árok sétány, Hosszúsétátér észak:

A tervezett nyomvonal egy részén jelenleg betonlapos burkolat, illetve betonlapos járda található, melynek bontását nem tartalmazza a költségvetés – 51,1 m² Kérjük meghatározni, hogy a kiírásban hol szerepeltessük.”

Válasz: Kérem, hogy a jelen kiegészítő tájékoztatás mellékleteként megküldésre kerülő javított költségvetési kiírást szíveskedjenek beárazni és azt csatolják be ajánlatukba.

20. Kérdés: „Műszaki

Hosszúsítatér észak:

A sétány melletti meglévő burkolt árok erősen eliszapolódott, tisztítása szükséges, melyet nem tartalmaz a költségvetés. Amennyiben jelen eljárás része, kérjük meghatározni, hogy a kiírásban hol szerepeltessük.”

Válasz: Kérem, hogy a jelen kiegészítő tájékoztatás mellékleteként megküldésre kerülő javított költségvetési kiírást szíveskedjenek beárazni és azt csatolják be ajánlatukba.

21. Kérdés: „Műszaki

Hosszúsítatér észak

Az épülő 'K' szegély helyén a meglévő szegély bontása nem szerepel a költségvetésben – 25 m. Kérjük meghatározni, hogy a kiírásban hol szerepeltessük.”

Válasz: A tétel hibásan egy másik elemnél szerepelt. Kérem, hogy a jelen kiegészítő tájékoztatás mellékleteként megküldésre kerülő javított költségvetési kiírást szíveskedjenek beárazni és azt csatolják be ajánlatukba.

22. Kérdés: „Műszaki

Hosszúsítatér észak

A jelenlegi burkolaton kerékpáros piktogramok vannak, melynek pótlását az új burkolatra nem tartalmazza a költségvetés – 3 db. Kérjük meghatározni, hogy a kiírásban hol szerepeltessük.”

Válasz: A burkolat-felújítás során a burkolati jelek változnak, a burkolatra 6 db kerékpáros nyom burkolati jel kerül. A tételt a költségvetési kiírás tartalmazza, az adott munka „Forgalomtechnika: tartós burkolati jel festése” soron.

23. Kérdés: „Műszaki

Hosszúsítatér észak

A burkolatba eső aknafedlapok szintreemelését nem tartalmazza a költségvetés – 3 db”

Válasz: A tételt a költségvetési kiírás tartalmazza, az adott munka „Út burkolat építés: burkolatba eső fedlap cseréje és szintbe emelése” soron.

24. Kérdés: „Műszaki

Hosszúsítatér észak

A burkolathoz csatlakozó térköves kapubejáró szintreemelése szükséges, a költségvetés ezt nem tartalmazza – 4 m2. Kérjük meghatározni, hogy a kiírásban hol szerepeltessük.”

Válasz: Kérem, hogy a jelen kiegészítő tájékoztatás mellékleteként megküldésre kerülő javított költségvetési kiírást szíveskedjenek beárazni és azt csatolják be ajánlatukba.

25. Kérdés: „Műszaki

Hosszúsítatér észak

A szelvényezés szerinti bal oldalon a meglévő árok tisztítása nem jelen eljárás része?”

Válasz: Az árok rendezése jelen beruházás része, a tételt a költségvetési kiírás tartalmazza az adott munka „meglévő burkolt árok rendezése (tisztítás, burkolóelemek helyreállítása)” soron.

26. Kérdés: „Műszaki

Hosszúsétatér észak

A vízelvezetésnél a burkolatról az árokba vezető folyóka felújítását nem tartalmazza a költségvetés, ennek felújítása nem jelen eljárás része?”

Válasz: Kérem, hogy a jelen kiegészítő tájékoztatás mellékleteként megküldésre kerülő javított költségvetési kiírást szíveskedjenek beárazni és azt csatolják be ajánlatukba.

27. Kérdés: „Műszaki

Hosszúsétatér észak

Az aszfalt élvágás tétel 9 fm helyett észrevételünk szerint 16 fm. Kérjük állásfoglalásukat.”

Válasz: Nem, a tétel mennyisége helyes, kérjük amennyiben nem tudja az aszfaltozási munkákat úgy ütemezni, hogy ezen mennyiség elegendő legyen úgy annak költségét az adott soron az ajánlatban szíveskedjenek megjeleníteni.

28. Kérdés: „Műszaki

Stadion Park sétány

A műszaki dokumentációban szerepel a fedlapok szintreemelése, szükség esetén cseréje, ezt a költségvetés nem tartalmazza. A helyszínen 3 db aknát találtunk, melyen jelenleg sincs fedlap. Kérjük meghatározni, hogy a kiírásban hol szerepeltessük.”

Válasz: Kérem, hogy a jelen kiegészítő tájékoztatás mellékleteként megküldésre kerülő javított költségvetési kiírást szíveskedjenek beárazni és azt csatolják be ajánlatukba.

29. Kérdés: „Műszaki

Stadion Park sétány

A költségvetési kiírás nem tartalmazza az utcabútorok bontását 3 db pad, 1 db szemétyűjtő. Kérjük meghatározni, hogy a kiírásban hol szerepeltessük.”

Válasz: Kérem, hogy a jelen kiegészítő tájékoztatás mellékleteként megküldésre kerülő javított költségvetési kiírást szíveskedjenek beárazni és azt csatolják be ajánlatukba.

30. Kérdés: „Műszaki

Stadion Park sétány

A költségvetési kiírás nem tartalmazza a KRESZ táblák bontását – 4 db. Kérjük meghatározni, hogy a kiírásban hol szerepeltessük.”

Válasz: Kérem, hogy a jelen kiegészítő tájékoztatás mellékleteként megküldésre kerülő javított költségvetési kiírást szíveskedjenek beárazni és azt csatolják be ajánlatukba.

31. Kérdés: „Műszaki

Stadion Park sétány

Az építési engedély szerint a megfelelő közvilágítás kiépítése nélkül nem helyezhető forgalomba a sétány, a közvilágítás kiépítése jelen eljárás része? Ha igen kérjük annak pontos műszaki tartalmát megadni.”

Válasz: A park közvilágításának kiépítését a közvilágítás projektelem tartalmazza, a mennyiségeket a kiírás a közvilágítás fölön a teljes terület közvilágítási kiírása tartalmazza.

32. Kérdés: „Műszaki

Stadion Park sétány

A költségvetésben és a részletes műszaki dokumentáció szerint 8 cm vtg térkő beépítése van előírva, míg a műszaki leírásban és az építési engedélyben 6 cm vtg térkő. Kérjük az ellentmondás feloldását, a beépítendő térkő pontos típusának megadását.”

Válasz: Kérjük a költségvetési kiírás szerinti térkő burkolatot beárazni. A beépítendő térkő típusa 8 cm vtg grafit-terra Grande Kombi vagy azzal egyenértékű térkő.

33. Kérdés: „Műszaki

Stadion Park sétány

A közműkezelői nyilatkozat szerint a burkolat alá eső elektromos vezetéket mechanikai védelemmel kell ellátni, ezt a költségvetés nem tartalmazza, kérjük pótolni, és a védelembehelyezés módját meghatározni.”

Válasz: A védelembé helyezés módját a közműtulajdonos határozza meg. Kérjük a járulékos költségek soron szerepeltetni szíveskedjenek.

34. Kérdés: „Műszaki

Stadion Park sétány

A közműkezelői nyilatkozat szerint a Telekom keresztezésnél a vezetéket védelembé kell helyezni, ezt a költségvetés nem tartalmazza, kérjük pótolni, és a védelembehelyezés módját meghatározni.”

Válasz: A védelembé helyezés módját a közműtulajdonos határozza meg. Kérjük a járulékos költségek soron szerepeltetni szíveskedjenek.

35. Kérdés: „Műszaki

Stadion Park sétány

A sétány építésénél 15 cm zúzottkő alapréteg építése van előírva, mely véleményünk szerint nem megfelelő, javasoljuk a min. 20-25 cm vtg alapréteg építését.”

Válasz: Kérjük az eredeti rétegrendnél maradni szíveskedjenek.

36. Kérdés: „Műszaki

Stadion Park sétány

A műszaki leírás szerint évelő cserjék ültetése szükséges, ezt a költségvetési kiírás nem tartalmazza, kérjük a mennyiség megadását.”

Válasz: A költségvetési kiírásba az évelő cserjék ültetése Ajánlatkérő döntése alapján nem került bele jelen kivitelezési eljárásba.

37. Kérdés: „Műszaki

Stadion Park sétány

A csapadékvíz elvezetést a terv nem tartalmazza, kérjük a vonatkozó terveket megküldeni.”

Válasz: A kért terv a kiviteli dokumentáció része. Annak elkészítése a nyertes Ajánlattevő feladata.

38. Kérdés: „Műszaki

Csíkvári út teljes felújítása

A műszaki leírás és a mintakeresztaszelvény szerint a szélesítésnél aszfaltrács beépítése szükséges mely a költségvetésben nem szerepel. Kérjük a pontos típust és mennyiséget megadni.”

Válasz: Az aszfaltrács két irányban teherviselő, legalább 100/100 kN/m szakítószilárdságú, legfeljebb 3% szakadónyúlású üvegszál rács. Kérem, hogy a jelen kiegészítő tájékoztatás mellékleteként megküldésre kerülő javított költségvetési kiírást szíveskedjenek beárazni és azt csatolják be ajánlatukba.

39. Kérdés: „Műszaki

Csíkvári út teljes felújítása

A közműkezelői hozzájárulás előírása szerint a szennyvízfedlapokat „önszintező” fedlapra kell cserélni, és szintre kell emelni, ennek mennyisége nem szerepel a költségvetésben, kérjük pótolni.”

Válasz: Kérjük a tervdokumentáció alapján a szükséges önszintező fedlap mennyiséget meghatározni és a többi fedlappal együtt kérjük az adott munka „burkolatba eső fedlap cseréje és szintbe emelése” soron szerepeltetni szíveskedjenek.

40. Kérdés: „Műszaki

Csíkvári út teljes felújítása

A közműkezelői hozzájárulás előírása szerint a fedlapok átépítésével érintett szennyvízcsatorna szakaszok mosatása szükséges, melyet a költségvetés nem tartalmaz, kérjük pótolni.”

Válasz: Kérjük a járulékos költségek soron szerepeltetni szíveskedjenek.

41. Kérdés: „Műszaki

Csíkvári út teljes felújítása

Az érintett közművek (elektromos, Telekom, UPC, Digi) védelembe helyezése szükséges, melyet a költségvetés nem tartalmaz, kérjük ennek mennyiségét megadni, és a védelembehelyezés módját meghatározni.”

Válasz: A védelembe helyezés módját a közműtulajdonos határozza meg. Kérjük a járulékos költségek soron szerepeltetni szíveskedjenek.

42. Kérdés: „Műszaki

Csíkvári út teljes felújítása

A költségvetési kiírásban szerepel a Csőszház u. felújítása, melynek terveit nem tartalmazza a dokumentáció, kérjük pótolni szíveskedjenek.”

Válasz: A kért dokumentáció jelen kiegészítő tájékoztatás mellékleteként megküldésre kerül.

**43. Kérdés: „Műszaki
Csíkvári út teljes felújítása**

A Csőszház utca burkolatépítése esetében a költségvetési kiírás nem tartalmazza az útépítés földmunkáit és a befejező munkákat (tükörkiemelés, kitermelt talaj elszállítása, tükörképzés, padkarendezés). ”

Válasz: Kérjük a tükörkiemelés, kitermelt talaj elszállítása, tükörképzés munkákat az adott munka „alapréteg építése” soron szerepeltetni, a padkarendezés munkát a „padkarendezés” soron szerepeltetni a jelen kiegészítő tájékoztatás mellékleteként megküldésre kerülő javított költségvetési kiírás szerint szíveskedjen.

**44. Kérdés: „Műszaki
Csíkvári út teljes felújítása**

A burkolatra csatlakozó lépcső átépítésének műszaki tartalmát kérjük pontosítani. ”

Válasz: A két lépcső átépítése a jelenlegi kialakítással egyező műszaki tartalommal történjen.

**45. Kérdés: „Műszaki
Csíkvári út teljes felújítása**

A térkő járda burkolat építés mennyiségét felülvizsgáltuk, véleményünk szerint a helyes mennyiség 2792 m², ennek megfelelően az alapréteg mennyisége 419 m³. Kérjük állásfoglalásukat. ”

Válasz: A mennyiségeket Ajánlatkérő felülvizsgálta, a pontos mennyiségre javította. Kérjük az új javított kiírást beárazni. Kérem, hogy a jelen kiegészítő tájékoztatás mellékleteként megküldésre kerülő javított költségvetési kiírást szíveskedjenek beárazni és azt csatolják be ajánlatukba.

**46. Kérdés: „Műszaki
Csíkvári út teljes felújítása**

A csatlakozások térkő burkolat építés mennyiségét felülvizsgáltuk, véleményünk szerint a helyes mennyiség 391 m². Kérjük állásfoglalásukat. ”

Válasz: A felülvizsgált mennyiséggel Ajánlatkérő nem ért egyet. Kérem, hogy a kiírásban szereplő mennyiséget szíveskedjenek beárazni.

**47. Kérdés: „Műszaki
Csíkvári út teljes felújítása**

A csatlakozások süllyesztett szegély építés mennyiségét felülvizsgáltuk, véleményünk szerint a helyes mennyiség 157 m. Kérjük állásfoglalásukat. ”

Válasz: A felülvizsgált mennyiséggel Ajánlatkérő nem ért egyet. Az észrevételezett mennyiségi hiány az „Útburkolat építés: Süllyesztett szegély építése betongerendába soron található”. Kérem, hogy a kiírásban szereplő mennyiséget szíveskedjenek beárazni.

**48. Kérdés: „Műszaki
Csíkvári út teljes felújítása**

Normál igénybevételű AC-11 kopó aszfaltréteg építése van a terven és a kiírásban is. Az alsó aszfaltrétegek (kötő- és alapréteg) fokozott igénybevételű aszfalttal készülnek, véleményünk szerint indokolt lenne a kopóréteget is fokozott igénybevételű AC-11/F kopó keverékből építeni. Kérjük állásfoglalásukat.”

Válasz: A javasolt módosítást Ajánlatkérő elfogadja. Kérem, hogy a jelen kiegészítő tájékoztatás mellékleteként megküldésre kerülő javított költségvetési kiírást szíveskedjenek beárazni és azt csatolják be ajánlatukba.

**49. Kérdés: „Műszaki
Parkoló és aluljáró építése**

A költségvetési kiírás szerint 36 m kétsoros korlát építése szükséges, a terveken 50 m szerepel. Kérjük az ellentmondás feloldását.”

Válasz: Az átadott tervdokumentáció a teljes létesítmény megvalósítását tartalmazza, azonban ebből jelen eljárás keretében csak az első ütem épül meg. A terven szereplő 50,0 m korlátból 14,0 m a II. ütem területéhez tartozó 7076 helyrajzi számú ingatlanon létesül, azonban ez most nem része a kivitelezésnek, így a helyes mennyiség továbbra is 36,0 m.

**50. Kérdés: „Műszaki
Parkoló és aluljáró építése**

A költségvetési kiírás szerint 4 m rácsos folyóka (ACO DRAIN S 200 K) építése szükséges, a terveken 8 m szerepel. Kérjük az ellentmondás feloldását.”

Válasz: A rácsos folyóka építésének helyes mennyisége 2*4,0 m, azonban az aluljáróhoz épülő folyóka nem állandó, hanem változó fenékesű legyen a nevezett S200 K típussal. A kiírt mellett új tételként ezt a 4,0 m hosszú növekményt is kérem beárazni, a jelen kiegészítő tájékoztatás mellékleteként megküldésre kerülő javított költségvetési kiírás szerint.

**51. Kérdés: „Műszaki
Parkoló és aluljáró építése**

A költségvetésből hiányzik 23 m 'K' szegély bontása. Kérjük meghatározni, hogy a kiírásban hol szerepeltessük.”

Válasz: A tételt a bontási munkák között új tételként "K" szegélysor bontása, Homokszori útcsatlakozásnál 23,0 m hosszon" tárggyal 2,0 m³ mennyiséggel kérjük szerepeltetni. Tekintettel arra, hogy a "K" szegély az építendő pályaszerkezet területén fekszik, melynek kiemelését és elszállítását a költségvetési kiírás tartalmazza, ezért azokat a mennyiségeket is módosítani kell. A helyes, megváltoztatott értékeket a jelen kiegészítő tájékoztatás mellékleteként megküldésre kerülő javított költségvetési kiírás tartalmazza.

**52. Kérdés: „Műszaki
Parkoló és aluljáró építése**

Az aluljáróhoz vezető járda rétegrendje tartalmaz Ckt-t melynek mennyisége a költségvetésben nem szerepel. Kérjük a pontos mennyiség megadását.”

Válasz: Az érintett járdaszakasz felülete 76,0 m², így ide összesen 11,4 m³ Ckt épül be. Új tételként ezt a mennyiséget kérjük beárazni. A helyes értéket a jelen kiegészítő tájékoztatás mellékleteként megküldésre kerülő javított költségvetési kiírás tartalmazza.

53. Kérdés: „Műszaki

Parkoló és aluljáró építése

Az építési engedély szerint 350 gr/m² szőtt geotextília beépítése szükséges, melyet a költségvetés nem tartalmaz. Kérjük a pontos mennyiség megadását.

Válasz: Az építési engedélyben szereplő, pályaszerkezet alatti kialakítás a kiviteli terv készítése során megváltozott, cementes stabilizáció készül talajcsere helyett. Ezen ok miatt a geotextília beépítése nem indokolt, így az ajánlatban ennek nem kell szerepelnie.

54. Kérdés: „Műszaki

Parkoló és aluljáró építése

A mennyiségi felülvizsgált után az alábbi észrevételeket tesszük:

FZKA 0/56 zúzottkő alap építése 25 cm vtg-ban (parkoló és út területén) – 1835 m³

FZKA 0/56 zúzottkő alap építése 25 cm vtg-ban (járda területén) – 305 m³

Parkolók burkolatának építése (8 cm szürke színű „Mecsek” típusú térkő) – 3198 m²

Járdák burkolatának építése (6 cm szürke színű hasáb térkő) – 1526 m

Kérjük állásfoglalásukat.

Válasz: A költségvetési kiírásban szereplő mennyiségek meghatározását a számítógépes tervezés során alkalmazott szoftverrel végeztük, mely alkalmas a tervezett hosszak, felületek és térfogatok közvetlen mérésére. A fenti anyagok mennyiségét is ezen módszerrel határoztuk meg. Ez szerint az aszfalt burkolatú út területe: 4144 m², a térkő burkolatú parkoló területe: 3022,0 m², míg a térkő burkolatú járda területe: 1364,0 m². A fenti anyagok kiírt mennyiségei ezen értékekből származnak (minimális mennyiségi korrekcióval, pl. a taktilis jelek mennyisége csökkenti a beépítendő térkő mennyiségét). Kérjük a kiírásban szereplő mennyiségek alapján szíveskedjenek beárazni a fenti anyagokat.

55. Kérdés: „Műszaki

Stadion park parkoló:

A költségvetési kiírás nem tartalmazza a padkarendezés tételeit, véleményünk szerint a kiemelt szegélyek mentén 43 m² humuszolt padka építése, a süllyesztett szegélyek mentén pedig 29,5 m² nemesített padka építése szükséges. Kérjük megadni, hogy ezeknek a költségeit a kiírásban hol szerepeltessük.

Válasz: A tervezett parkoló környezetének rendezését a Stadion park munka „zöldfelület kialakítás humuszterítés, gyepesítés” soron kell beárazni, a sor az adott tételt tartalmazza.

56. Kérdés: „Műszaki

Stadion park parkoló:

A temető kerítése mellett térkő burkolaton elhelyezett acél rácsos hulladékgyűjtő található. Véleményünk szerint ennek áthelyezése szükséges, azonban ennek tételeit a kiírás nem tartalmazza. Kérjük meghatározni, hogy ezt a kiírásban hol szerepeltessük.

Válasz: A hulladékgyűjtő áthelyezése nem a nyertes Ajánlattevő feladata.

57. Kérdés: „**Műszaki**

Stadion park parkoló:

Jól értelmezzük azokban az esetekben ahol engedélyezési tervdokumentáció elkészítése a feladat ott a nyertes vállalkozónak csak a tervezés a feladata, az engedélyeztetést pedig a megrendelő végzi. Kérjük ennek megerősítését.”

Válasz: Igen, az engedélyezési eljárást az Ajánlatkérő folytatja le, miután a nyertes Ajánlattevő az engedélyezési dokumentációt hiánytalanul leszállítja, így az engedélyezési eljárás díjának megfizetése is Ajánlatkérő kötelezettsége.

58. Kérdés: „**Műszaki**

Stadion park parkoló:

Véleményünk szerint 1 db KRESZ tábla áthelyezése indokolt, ennek költségét hol szerepeltessük?”

Válasz: Ajánlatkérő a javaslatot megvizsgálta, a KRESZ tábla áthelyezése nem indokolt.

59. Kérdés: „**Műszaki**

Stadion park parkoló:

Parkolóépítés miatt a tervezett víznyelőkaknába olajkiszűrő betét elhelyezése szükséges. Ennek a tételét a költségvetési kiírás nem tartalmazza. Kérjük annak meghatározását, hogy ezt hol szerepeltessük.”

Válasz: A víznyelő létesítése során kell megjeleníteni az olajszűrő betét elhelyezésének költségét.

60. Kérdés: „**Műszaki**

Evangélikus temető mögötti parkoló

A költségvetés 1. Humusz eltávolítás helyszíni deponálással 30 cm vtg.-ban észrevételünk szerint a helyes mennyiség 101 m³. Kérjük állásfoglalásukat.”

Válasz: A felülvizsgált mennyiséggel egyetértünk. Kérem, hogy a jelen kiegészítő tájékoztatás mellékleteként megküldésre kerülő javított költségvetési kiírást szíveskedjenek beárazni és azt csatolják be ajánlatukba.

61. Kérdés: „**Műszaki**

Evangélikus temető mögötti parkoló

A költségvetési kiírásból hiányzik az Ideiglenes forgalomterelés költsége. Ennek költségét hol szerepeltessük?”

Válasz: Kérem, hogy a jelen kiegészítő tájékoztatás mellékleteként megküldésre kerülő javított költségvetési kiírást szíveskedjenek beárazni és azt csatolják be ajánlatukba.

62. Kérdés: „Műszaki

Evangelikus temető mögötti parkoló

Az árazatlan költségvetés nem tartalmazza az olajfogó beépítését. Kérdésünk, hogy ennek költségét hol szerepeltessük? Kérjük a beépítendő olajfogó típusának megadását.”

Válasz: A víznyelő létesítése soron kell megjeleníteni az olajszűrő betét elhelyezésének költségét. Pontos típust Ajánlatkérő nem határoz meg.

63. Kérdés: „Műszaki

Dr. Serényi Antal utca járda

Észrevételünk szerint a járdaburkolatba esik 1 db közlekedési oszlop, amelynek áthelyezése szükséges. Ezt a tételt a költségvetés nem tartalmazza, kérdésünk, hogy hol szerepeltessük?”

Válasz: Nem szükséges az oszlop áthelyezése.

64. Kérdés: „Műszaki

Dr. Serényi Antal utca járda

Az új csatorna építéséhez kapcsolódóan a költségvetési kiírás nem tartalmazza a csatorna nyomvonalán a meglévő aszfalt útburkolat bontását és helyreállítását. Kérjük meghatározni, hogy ennek a költségeit hol szerepeltessük, illetve kérjük megadni a burkolathelyreállítás pályaszerkezetét.”

Válasz: Kérem, hogy a jelen kiegészítő tájékoztatás mellékleteként megküldésre kerülő javított költségvetési kiírást szíveskedjenek beárazni és azt csatolják be ajánlatukba.

65. Kérdés: „Műszaki

Dr. Serényi Antal utca járda

A Dr Serényi Antal utca járda és csapadék víz elvezetésének Építési engedély páros oldalai hiányoznak. Az engedélyben semmilyen előírás nincs a csapadécsatornára vonatkozóan, de tervei sincsenek, a Kiírási feladatok között e pontban nem szerepel tervezési feladat. Jól értelmezzük, hogy csak kiviteli tervet kell készíteni?”

Válasz: Kért építési engedélyt a jelen kiegészítő tájékoztatás mellékleteként újra megküldi Ajánlatkérő. A megküldött dokumentáció a csapadécsatornára vonatkozóan tartalmaz tervet. Ezen munkánál nincs engedélyezési dokumentáció készítési feladat.

66. Kérdés: „A tervezés és kivitelezés, Aszaltölgyi árok sétány és Hosszúsétatér észak burkolatépítés munkarész költségvetésében az alábbi tétel szerepel:

meglévő csapadék csatorna gerinc meglévő nyomvonalon történő átmérő bővítése	137	m
---	-----	---

Az egységes ajánlatok érdekében kérjük megadni:

- A jelenlegi csapadécsatorna szelvényét
- Az átmérő bővítést milyen szelvényméretre kell elvégezni
- Kérjük helyszínrajzon megadni a költségvetési kiírásban szereplő 137 m hosszú szakasz végpontjait.”

Válasz: A meglévő csapadék csatorna szelvénye 400 mm, az előzetes számítások alapján a csapadécsatorna szelvényét 600 mm-re szükséges bővíteni, a kért helyszínrajzot jelen kiegészítő tájékoztatás mellékleteként csatoljuk.

67. Kérdés: „A Csíkvári út új kopórétege a kiadott tervek szerint - 4 cm AC-11 kopó aszfalt réteg. Javasoljuk a kopóréteget AC 11 kopó F aszfaltból elkészíteni.”

Válasz: Javaslatukat Ajánlatkérő elfogadja a javított ajánlati összesítőben szerepel. Kérem, hogy a jelen kiegészítő tájékoztatás mellékleteként megküldésre kerülő javított költségvetési kiírást szíveskedjenek beárazni és azt csatolják be ajánlatukba.

68. Kérdés: „*Sóstó rehabilitáció parkoló közvilágítás – Tervezés és kivitelezés*

A rendelkezésre álló költségvetés nem tartalmazza a közvilágítás kiépítéséhez szükséges vezetéképítési tételeket. Kérjük a pontos műszaki előírások, illetve mennyiségek megadását, a költségvetést ennek megfelelően kiegészíteni.”

Válasz: A parkoló közvilágításának tervezése a nyertes Ajánlattevő feladata, az ajánlati összesítőben megadott mennyiségek csak a közvilágítás tervezéshez szükséges minimumadatok.

69. Kérdés: „*Csíkvári út 20 kV légvezetékes hálózat kiváltás földkábelre*

A kivitelezési munkák megkezdéséhez szükséges az E.ON és az Önkormányzat kétoldali szerződése. Ameddig ez nem áll rendelkezésre addig munkaterületet nem lehet adni a nyertes vállalkozónak, ami a kivitelezés befejezési határidejét, időtartamát nagyban befolyásolhatja. Kérjük a szerződés meglétének megerősítését.”

Válasz: Az E-ON és Ajánlatkérő közötti szerződés megkötése időben megtörténik, a kivitelezés befejezési határidejét nem befolyásolja.

Ajánlatkérő tájékoztatja valamennyi Gazdasági szereplőt, aki érdeklődését az eljárás iránt az Ajánlatkérőnél jelezte, hogy a jelen kiegészítő tájékoztatásban foglalt ajánlatkérői válaszok miatt Ajánlatkérő a dokumentációt módosította a Kbt. 52. § rendelkezései szerint hirdetmény közzétételével, mely a jelen kiegészítő tájékoztatás megküldésének napján **KÉ-325/2018.** számon feladásra került. A Kbt. 52. § (5) bekezdés rendelkezései alapján Ajánlatkérő az ajánlatételi határidőt meghosszabbítja, így az eljárást megindító felhívás IV.1.4).; IV.2.2).; a IV.2.5) és IV.2.6) pontjaiban rögzített határidők az alábbiak szerint módosulnak:

IV.1.4) Információ a tárgyalásról

A következő helyett:

A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: Ajánlatkérő valamennyi érvényes ajánlatot tett Ajánlattevővel lehetőleg egyszeri alkalommal kíván tárgyalni az ajánlatok benyújtási sorrendjének megfelelő sorrendben. Lehetőség van Ajánlattevők beleegyezése esetén együttes tárgyalásra. Ajánlatkérő amennyiben az első tárgyalási forduló alkalmával úgy ítéli meg és az szükséges, újabb tárgyalási forduló(ka)t tart, mely(ek)nek alkalmával az Ajánlattevőkkel együttesen kíván tárgyalni. Az Ajánlatkérő a további tárgyalások helyét, módját és időpontját tárgyaláson vagy írásban közli az Ajánlattevővel. Valamennyi Ajánlattevőnek Ajánlatkérő ugyanazokat a kérdéseket teszi fel ugyanolyan sorrendben. Ajánlatkérő a tárgyalás során a szerződéses feltételekről, a részszámlázásról és annak mértékéről,

adott esetben a műszaki-szakmai szempontokról (Ajánlatkérő anyagi fedezetét meghaladó esetben műszakilag egyenértékű, de olcsóbb műszaki megoldási javaslatokról a szakmai ajánlatot illetően), az ajánlati árra tett ajánlatokról, a jótállás időtartamáról kíván tárgyalni kedvezőbb feltételek elérése érdekében az érvényes ajánlatot benyújtott Ajánlattevőkkel. A tárgyalások eredményeképpen az Ajánlattevők kizárólag kedvezőbb ajánlatot tehetnek - azonos műszaki tartalom és szerződési feltétel esetén -, illetve az előző változatot változatlanul lehet hagyni. Ajánlatkérő közli továbbá, hogy mennyi idő áll Ajánlattevő rendelkezésére a módosított ajánlat megtételéhez. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatások keretében feltett, a műszaki dokumentáció esetleges módosítását eredményező kérdéseket, ha úgy ítéli meg a tárgyaláson pontosítja (pl. végleges tételes költségvetés, azt alátámasztó egyéb dokumentumok). A végleges ajánlatok elkészítéséhez Ajánlatkérő a tárgyaláson vagy azt követően, az ajánlattételhez elegendő határidőt biztosítva bocsátja Ajánlattevők rendelkezésére a végleges költségvetés kiírásokat. A tárgyalás zártkörű, az egyes tárgyalásokról jegyzőkönyv készül. A tárgyaláso(ko)n Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult vagy nyilatkozattételre jogosult írásban meghatalmazott képviselője vehet részt. A képviseleti jogosultságot igazolni szükséges. Ajánlatkérő legkorábban az első tárgyalási fordulón közli, hogy mikor zárja le a tárgyalásokat. A tárgyalások befejezését követően beáll Ajánlattevők 60 napos ajánlati kötöttsége.

Az első tárgyalás megkezdésének tervezett időpontja: 2018. január 16. napja 9:00 óra, a tárgyalás helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. II. em. 65-68. iroda.

Az első tárgyalás időpontja: 2018/01/16

Helyesen:

A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: Ajánlatkérő valamennyi érvényes ajánlatot tett Ajánlattevővel lehetőleg egyszeri alkalommal kíván tárgyalni az ajánlatok benyújtási sorrendjének megfelelő sorrendben. Lehetőség van Ajánlattevők beleegyezése esetén együttes tárgyalásra. Ajánlatkérő amennyiben az első tárgyalási forduló alkalmával úgy ítéli meg és az szükséges, újabb tárgyalási forduló(ka)t tart, mely(ek)nek alkalmával az Ajánlattevőkkel együttesen kíván tárgyalni. Az Ajánlatkérő a további tárgyalások helyét, módját és időpontját tárgyaláson vagy írásban közli az Ajánlattevővel. Valamennyi Ajánlattevőnek Ajánlatkérő ugyanazokat a kérdéseket teszi fel ugyanolyan sorrendben. Ajánlatkérő a tárgyalás során a szerződéses feltételekről, a részszámlázásról és annak mértékéről, adott esetben a műszaki-szakmai szempontokról (Ajánlatkérő anyagi fedezetét meghaladó esetben műszakilag egyenértékű, de olcsóbb műszaki megoldási javaslatokról a szakmai ajánlatot illetően), az ajánlati árra tett ajánlatokról, a jótállás időtartamáról kíván tárgyalni kedvezőbb feltételek elérése érdekében az érvényes ajánlatot benyújtott Ajánlattevőkkel. A tárgyalások eredményeképpen az Ajánlattevők kizárólag kedvezőbb ajánlatot tehetnek - azonos műszaki tartalom és szerződési feltétel esetén -, illetve az előző változatot változatlanul lehet hagyni. Ajánlatkérő közli továbbá, hogy mennyi idő áll Ajánlattevő rendelkezésére a módosított ajánlat megtételéhez. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatások keretében feltett, a műszaki dokumentáció esetleges módosítását eredményező kérdéseket, ha úgy ítéli meg a tárgyaláson pontosítja (pl. végleges tételes költségvetés, azt alátámasztó egyéb dokumentumok). A végleges ajánlatok elkészítéséhez Ajánlatkérő a tárgyaláson vagy azt követően, az ajánlattételhez elegendő határidőt biztosítva bocsátja Ajánlattevők rendelkezésére a végleges költségvetés kiírásokat. A tárgyalás zártkörű, az egyes tárgyalásokról jegyzőkönyv készül. A tárgyaláso(ko)n Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult vagy nyilatkozattételre jogosult írásban meghatalmazott képviselője vehet részt. A

képviselési jogosultságot igazolni szükséges. Ajánlatkérő legkorábban az első tárgyalási fordulón közli, hogy mikor zárja le a tárgyalásokat. A tárgyalások befejezését követően beáll Ajánlattevők 60 napos ajánlati kötöttsége.

Az első tárgyalás megkezdésének tervezett időpontja: 2018. január 30. napja 9:00 óra, a tárgyalás helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. II. em. 65-68. iroda.

Az első tárgyalás időpontja: 2018/01/30

IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő

A következő helyett:

Dátum: 2018/01/09 Helyi idő: 10:00 óra

Helyesen:

Dátum: 2018/01/19 Helyi idő: 10:00 óra

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

A következő helyett:

Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2018/01/16 (éééé/hh/nn)

Helyesen:

Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2018/01/30 (éééé/hh/nn)

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

A következő helyett:

Dátum: 2018/01/09 Helyi idő: 10:00 óra

Helyesen:

Dátum: 2018/01/19 Helyi idő: 10:00 óra

Kérjük a megadott választ az ajánlat összeállításánál figyelembe venni szíveskedjenek.

Székesfehérvár, 2018. január 05.

Tisztelettel



dr. Bárdos Katalin
irodavezető
(FAXSZ 00330)

- Mellékletek:**
1. Javított költségvetési kiírás „Ajánlati összesítő árazatlan javított.xlsx” elnevezésű file
 2. „Csőszház utca helyszínrajz.pdf” elnevezésű file
 3. „Szelvény bővítés Hosszúsétatér.pdf” elnevezésű file
 4. „Dr Serényi A. utca járda és csapadék cs ép engedély.pdf” elnevezésű file
 5. „Stadion park javított műszaki leírás.pdf” elnevezésű file
 6. „Vállalkozási szerződés Tervezet MÓD - Sóstó rehab utak II ütem.doc” elnevezésű file
 7. „Ajánlati dokumentáció MÓD - Sóstó Közút II. ütem.doc” elnevezésű file

- Kapják:**
1. Valamennyi Gazdasági szereplő, aki érdeklődését az eljárás iránt az Ajánlatkérőnél jelezte
 2. Irattár