


Székesfehérvár Erkel F. u. 2/a.

Akna felújítás

Tervezett állapot:




SZERELVÉNYJEGYZÉK:

1. NA 400 mm tolózár (rövid) + kezelőszár+ csapszekrény, 2 db ✓
2. NA 400/500/400/200 egyedi hegesztett „T” idom, mosató-, és ürítőcsonkos, KO, 1 db ✓
3. NA 500 „X” idom 2”-os menetes furattal, golyócsappal, STORZ kapoccsal, 1 db ✓
4. NA 200 mm tolózár (rövid) + tolózár kerék, 1 db ✓
5. F-F idom NA 400 mm/1000-EB-10, 1 db ✓
6. NA 400 mm T-P WG Multi Joint, Húzásbiztos, 4 db ✓
7. NA 400 mm GÖV cső 6 fm, 3 db ✓
8. NA 400 mm T-T WG Multi Joint, Húzásbiztos, 1 db ✓
9. NA 400 mm „QN” idom, 1 db ✓
10. Kitámasztó betontömb ✓

Erkell f. u 2/a.

Nyomás: PN 10



Karım a
PN 10 bar
DN 200.

